

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Č.j.: OVÚP/3866/2017/rkrig /spis 916/2017

Frenštát pod Radhoštěm, dne 5. června 2017

Oprávněná úřední osoba: Radka Kriglerová

tel.:556833255, e-mail.: radka.kriglerova@mufrenstat.cz

Stavebník:

ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
zast. na základě plné moci společností ENPRO Energo s.r.o., Sokolská č.p.137, 757 01 Valašské
Meziříčí 1

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 13.2.2017 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zast. na základě plné moci společností ENPRO Energo s.r.o., Sokolská č.p.137, 757 01 Valašské Meziříčí 1, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění liniové stavby - **Frenštát, VN58, SP, VNK** na pozemcích stavební parcela číslo 1134, 2189, pozemková parcela číslo 1390/6, 1394, 1425/1, 1428/1, 1429/2, 1429/15, 1443/5, 1443/8, 1444/9, 1464/1, 1464/11, 1464/12, 1464/15, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1481/2, 1481/6, 1482/1, 1491/2, 1494/2, 1521/16, 1521/18, 1521/40, 1521/44, 1543/1, 1543/3, 1544/1, 1565/1, 1565/2, 2280/5, 2332/3, 2332/6, 2332/11, 2332/16, 2364/1, 2374/1, 2380/2, 2569/2, 2570, 2573, 2579, 2588, 2597, 2607/4, 2607/5, 2611, 2634/5, 2634/6, 2637/2, 2800/1, 2800/89, 2865/1, 2898, 2902, 2916/1, 2916/5, 2916/6, 2916/7, 2916/13, 2916/14, 2916/15, 2916/16, 2916/17, 2916/37, 2929, 2974/1, 2974/14, 2974/20, 3100/15, 3100/23, 3100/24, 3100/25, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/12, 3292/7, 3292/10, 3296/2, 3302/1, 3302/5, 3302/9, 3319/6, 3383/2, 3383/3, 3384/2, 3385, 3395, 3396/1, 3403, 3407/2, 3407/3, 3407/5, 3407/6, 3407/8, 3503/3, 3507/1, 3507/2, 3521, 3522, 4344/1, 4344/4, 4345/2, 4346/1, 4346/16, 4346/21, 4371/2, 4372/1, 4376/3, 4376/4, 4376/5, 4376/16, 4380/1, 4383/1, 4383/4, 4389, 4392/4, 4403, 4416, 4466/2, 4467/1, 4467/31, 4482/1, 4498/14, 4501/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a na pozemcích stavební parcela číslo 1388, pozemková parcela číslo 942/1, 1179, 3638/7, 3653, 3674/1, 3674/5 v k.ú. Trojanovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění liniové stavby

Frenštát, VN58, SP, VNK na pozemcích stavební parcela číslo 1134, 2189, pozemková parcela číslo 1390/6, 1394, 1425/1, 1428/1, 1429/2, 1429/15, 1443/5, 1443/8, 1444/9, 1464/1, 1464/11,

1464/12, 1464/15, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1481/2, 1481/6, 1482/1, 1491/2, 1494/2, 1521/16, 1521/18, 1521/40, 1521/44, 1543/1, 1543/3, 1544/1, 1565/1, 1565/2, 2280/5, 2332/3, 2332/6, 2332/11, 2332/16, 2364/1, 2374/1, 2380/2, 2569/2, 2570, 2573, 2579, 2588, 2597, 2607/4, 2607/5, 2611, 2634/5, 2634/6, 2637/2, 2800/1, 2800/89, 2865/1, 2898, 2902, 2916/1, 2916/5, 2916/6, 2916/7, 2916/13, 2916/14, 2916/15, 2916/16, 2916/17, 2916/37, 2929, 2974/1, 2974/14, 2974/20, 3100/15, 3100/23, 3100/24, 3100/25, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/12, 3292/7, 3292/10, 3296/2, 3302/1, 3302/5, 3302/9, 3319/6, 3383/2, 3383/3, 3384/2, 3385, 3395, 3396/1, 3403, 3407/2, 3407/3, 3407/5, 3407/6, 3407/8, 3503/3, 3507/1, 3507/2, 3521, 3522, 4344/1, 4344/4, 4345/2, 4346/1, 4346/16, 4346/21, 4371/2, 4372/1, 4376/3, 4376/4, 4376/5, 4376/16, 4380/1, 4383/1, 4383/4, 4389, 4392/4, 4403, 4416, 4466/2, 4467/1, 4467/31, 4482/1, 4498/14, 4501/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a na pozemcích stavební parcela číslo 1388, pozemková parcela číslo 942/1, 1179, 3638/7, 3653, 3674/1, 3674/5 v k.ú. Trojanovice.

Stavba obsahuje:

Jedná se o rozšíření el. distribuční sítě VN 22 kV, které bude provedeno zemním kabelovým vedením 22 kV 2 x AXEKVCE 3x 240 od stávající rozvodny VVN/VN Frenštát p.R. do prostoru ul. Za Střelnici – stávající příhradový stožár za areálem domova důchodců včetně nové kioskové spínací stanice VN.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – kabelové vedení VN

Z rozvodny Frenštát pod Radhoštěm bude vyvedeno 2x nové kabelové vedení VN 22kV.

- celková délka zemní kabelové trasy činí 5995 m (výkopy),
- kabelová trasa začíná ve stávající rozvodně VVN/VN na p.č. 1388 k.ú. Trojanovice,
- konec kabelové trasy je na stávajícím stožáru na p.č. 1390/6 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm,
- kabelové vedení bude provedeno kabelem 2x 3x AXEKVCE 240,
- kabel bude uložen ve výkopu hloubky 1,2 m a šířky 0,5 m,
- na p.č. 2189 bude na novém betonovém sloupu umístěn svislý úsekový odpínač od firmy DRIBO typ Fla,
- kabel bude uložen v ochranných trubkách nebo pískovém loži, v místech křížení s vodními toky a komunikacemi bude použit řízený protlak.

SO 02 – spínací stanice VN

- na p.č. 2800/89 bude umístěna kompaktní pochozí železobetonová spínací stanice, jako typově zkoušené zařízení (výrobek o půdorysných rozměrech 4,00 m x 5,00 m). Obsahuje spínací zařízení el. vysokého napětí 22 kV,
- v této stanici budou zaústěny VN kabely 2x AXEKVCE 3x 240 a kabely VN k úsekovým odpojovačům NJ_9070 (2X), NJ_9071 (AXEKVCE 3x 240),
- jedná se o železobetonovou buňku určenou k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí.

Účastníkem řízení dle § 27 odstavce 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je:

ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Pro umístění stavby a pro její provedení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích stavební parcela číslo 1134, 2189, pozemková parcela číslo 1390/6, 1394, 1425/1, 1428/1, 1429/2, 1429/15, 1443/5, 1443/8, 1444/9, 1464/1, 1464/11, 1464/12, 1464/15, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1481/2, 1481/6, 1482/1, 1491/2, 1494/2, 1521/16, 1521/18, 1521/40, 1521/44, 1543/1, 1543/3, 1544/1, 1565/1, 1565/2, 2280/5, 2332/3, 2332/6, 2332/11, 2332/16, 2364/1, 2374/1, 2380/2, 2569/2, 2570, 2573, 2579, 2588, 2597, 2607/4, 2607/5, 2611, 2634/5, 2634/6, 2637/2, 2800/1, 2800/89, 2865/1, 2898, 2902, 2916/1, 2916/5, 2916/6, 2916/7, 2916/13, 2916/14, 2916/15, 2916/16, 2916/17, 2916/37, 2929, 2974/1, 2974/14, 2974/20, 3100/15, 3100/23, 3100/24, 3100/25, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/12, 3292/7, 3292/10, 3296/2, 3302/1, 3302/5, 3302/9, 3319/6, 3383/2, 3383/3, 3384/2, 3385, 3395, 3396/1, 3403, 3407/2, 3407/3, 3407/5, 3407/6, 3407/8, 3503/3, 3507/1, 3507/2, 3521, 3522, 4344/1, 4344/4, 4345/2, 4346/1, 4346/16, 4346/21, 4371/2, 4372/1, 4376/3, 4376/4, 4376/5, 4376/16, 4380/1, 4383/1, 4383/4, 4389, 4392/4, 4403, 4416, 4466/2, 4467/1, 4467/31, 4482/1, 4498/14, 4501/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a na pozemcích stavební parcela číslo 1388, pozemková parcela číslo 942/1, 1179, 3638/7, 3653, 3674/1, 3674/5 v k.ú. Trojanovice tak, jak je zakresleno v situačních výkresech na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000, které jsou součástí spisové dokumentace.
2. Při realizaci stavebních objektů je nutné respektovat následující podmínky uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:
 - závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 114084/2016 ze dne 19.9.2016:
 - *Část stavby začínající od stávající rozvodny VVN/VN na p.č. 1388 v k.ú. Trojanovice až po spínací stanici VN na pozemku p.č. 2800/89 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm (mimo tuto stanici) je nutno zajistit za respektování normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území) na III. skupinu stavenišť.*
 - *Zbylou část stavby od spínací stanice VN na pozemku p.č. 2800/89 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm (včetně) až po ukončení na stávajícím stožáru na p. č. 1390/6 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm je nutno zajistit za respektování normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území) na IV. skupinu stavenišť.*
 - koordinované stanovisko Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm., odboru životního prostředí, č.j. OŽP/27049/2016/espur/spis 5477/2016/2 ze dne 22.12.2016: Požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů podle: Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - *Pokud dojde k zásahu do vozovky nebo silničního pozemku komunikace Ia na pozemku pozemková parcela číslo 4344/1, 172 na pozemku pozemková parcela číslo 4346/2, 296b na pozemku pozemková parcela číslo 4467/31, 210 na pozemku pozemková parcela 4371/2, 211 na pozemku pozemková parcela číslo 450/1, 171 na pozemku pozemková parcela číslo 4381/1, 168 na pozemku pozemková parcela číslo 4383/4, 315 na pozemku pozemková parcela číslo 3296/1, 164 na pozemku pozemková parcela číslo 4389, 159a na pozemku pozemková parcela č. 4403, 161 na pozemková parcela číslo 4392/4, všechny pozemky v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, jedná se o zvláštní užívání ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném předstihu*

požádat Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Žádost musí splňovat náležitosti § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 140/1997 Sb.).

- *Pokud dojde k zásahu do vozovky nebo silničního pozemku komunikace 10c na pozemku pozemková parcela číslo 3638/7 v k.ú. Trojanovice, jedná se o zvláštní užívání ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu požádat Obec Trojanovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Žádost musí splňovat náležitosti § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.*
- *Pokud dojde k zásahu do vozovky nebo silničního pozemku komunikace II. třídy 483 na pozemku pozemková parcela číslo 4345/2, III. třídy 4835 na pozemku pozemková parcela číslo 4376/4 a MK 209b na pozemku pozemková parcela číslo 4376/16, všechny pozemky v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, jedná se o zvláštní užívání ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném předstihu požádat Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Žádost musí splňovat náležitosti § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 140/1997 Sb.).*
- *Pokud dojde k zásahu do vozovky nebo silničního pozemku komunikace I. třídy I/58 na pozemku pozemková parcela číslo 4345/2 v k.ú. Trojanovice, jedná se o zvláštní užívání ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném předstihu požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Žádost musí splňovat náležitosti § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 140/1997 Sb.).*

Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- *Po ukončení územního řízení investor požádá orgán státní správy lesů o rozhodnutí ve věci dočasného odnětí a trvalého omezení části lesního pozemku pro umístění stavby přes lesní pozemek.*

Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- *Z důvodu ochrany dřevin rostoucích mimo les a zajištění optimálních životních podmínek pro živočichy a rostliny budou práce na uvedené stavbě realizovány mimo období rozmnožování a ve vegetačním klidu, tj. od 1.9. do 31.3.*
- *Zjištění výskytu živočichů na místě realizace stavby, jejichž životní podmínky by mohly být zamýšlenými zásahy ohroženy nebo zničeny, je investor povinen neprodleně oznámit zdejšímu orgánu ochrany přírody a zároveň ihned zastavit*

provádění všech prací do doby vydání opatření příslušných orgánů ochrany přírody.

Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

- *Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, (dále jen zákon), se jedná o použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu - § 9 odst. 2, písm. d) zákona, kdy souhlasu k odnětí půdy není třeba, je-li termín zahájení nezemědělského využívání nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Provádění prací bude včas projednáno s vlastníky dotčených pozemků a zhotovitel stavby bude pod dobu stavby činit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF. Skrývka ornice bude ukládána odděleně od ostatní výkopové zeminy a stavebního materiálu.*

Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- *S odpady, které vzniknou v rámci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Veškeré odpady budou převáděny pouze do vlastnictví osob oprávněných k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 výše citovaného zákona o odpadech) tj. do zařízení dle § 14 odst. 2 a zařízení, které má uděleno souhlas k jeho provozování vydaný příslušným krajským úřadem dle § 14 odst. 1). Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. Dále upozorňujeme na skutečnost, že pokud výkopová zemina vzniklá při stavební činnosti nebude zpětně využita v rámci předmětné stavby, je považována za odpad a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat. Evidence a doklady o způsobu naložení s odpady ze stavby budou uchovány pro případnou kontrolu.*
- Vyjádření správce toků - Lesů ČR, s.p., správy toků – oblasti Povodí Odry, č.j. LCR951/004294/2016 ze dne 10.10.2016:
- *Zahájení prací bude správci toku min. 5 dní předem oznámeno.*
 - *Správce toku bude přizván k vytyčení tras křížení vodního toku před zahájením prací.*
 - *Umístění kabelu přes vodní tok Lomná bude 5m od stávající lávky směrem proti proudu.*
 - *Zemní kabelové vedení v souběhu s vodním tokem bude umístěno ve vzdálenosti min. 6 m od horní břehové hrany.*
 - *Křížení zemní kabelové trasy s vodním tokem bude provedeno kolmo na osu toku s krytím min. 1,5 m mezi chráničkou kabelu a niveletou dna toku.*
 - *Křížení s vodním tokem Lubina, Radhošnice, Lánský p. a Lomná, bude provedeno řízeným protlakem.*
 - *Umístění startovací a koncové jámy pro řízený protlak bude ve vzdálenosti min. 3 m od horní břehové hrany koryta toku.*
 - *Překop koryta je možný u křížení s vodními toky PP Lubiny a Kozbach, prioritně však doporučujeme u všech křížení využít metodu řízeného protlaku.*

- *V případě překopu koryta toku budou břehy opevněny kamennou rovnaninou včetně kamenné paty v šířce 1 m na každou stranu od vnějšího lince chráničky kabelu o min. hmotnosti kamene 200 kg. Výkopek požadujeme zpětně uložit a zhutnit. Nesmí dojít ke změně nivelety dna.*
 - *Pro případné kácení dřevin břehového porostu je nutný souhlas správce toku na základě venkovního šetření.*
 - *Stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.*
 - *Po dokončení stavby před započítím užívání či vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme prohlídku se zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny podmínky.*
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územního odboru Olomouc, č.j. MO-SOO1352/16-2/Kk DUCR-59085/16/Kk ze dne 23.9.2016:
- *Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.*
 - *Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Současně nesmí být při provádění stavby ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.*
 - *Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.*
 - *Při provádění prací v blízkosti kolejí musí zhotovitel dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů*
 - *Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.*
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, č.j. 54200/S2212/16/Ro ze dne 15.8.2016:
- *Stanovisko ke zvláštnímu užívání a stanovení přechodného DZ vydá silniční úřad, kterým je Krajský úřad MSK, odbor dopravy v Ostravě (dotčení silnice I. třídy č.58 na pozemku parc. č. 3674/1 v k.ú. Trojanovice).*
 - *Omezení silniční dopravy musí být projednáno s příslušným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie MSK, odborem služby dopravní policie Ostrava.*
 - *Po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu převzetí dotčeného silničního úseku. Investor doloží majetkovému správci „nivelační protokol“.*
 - *Bude provedeno geodetické zaměření silnice I/58 v místě protlaku pro účely výpočtu příčného profilu a krytí vedení a protokol hutnění zásypu.*
Podmínky pro provádění stavebních prací – protlak:
 - *Podmínky se stanovují dle § 25 odst. 6 písm. c)3 zákona č. 13/1997, v platném znění.*
 - *Stavební ani jiný materiál nesmí být ukládán na vozovku.*
 - *Chránička bude umístěna kolmo k ose silnice I/58.*

- *Na silniční pozemek nesmí být vyvedeno žádné zařízení tvořící pevnou překážku vč. armatur.*
 - *Při protlaku bude dbáno, aby nedošlo k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky, krajnice či narušení silničního příkopu.*
 - *V případě vzniku poklesu nebo zvednutí vozovky bude narušený úsek vyfrézován a nahrazen novým krytem z asfaltových směsí na náklady investora stavby.*
 - *Stavební práce musí být provedeny ve smyslu platných TP a ČSN.*
 - *Silniční pozemek po provedené stavbě bude uveden do původního stavu.*
 - *Stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry silnice I/58.*
- *Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, střediska Nový Jičín, č.j. II/210/27131/10 ze dne 17.10.2016:
V rámci stavby dojde k dotčení silničního tělesa II/483 a silničního pozemku parc. č. 4345/2 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.*
- *Přechod vedení přes silniční těleso bude proveden protlakem s umístěním montážních jam v min. vzdálenosti 1,0 m od vnější hrany silničního tělesa ve smyslu § 11 zákona 13/97 Sb. (vnější hrana příkopu, pata svahu apod.).*
 - *Min. krytí vedení bude 1,2 m pod niveletu vozovky a 0,8 m pode dno silniční příkopu. Vedení s přesahem 1,0 m za vnější hranu silničního tělesa (příkopu) oboustranně bude uloženo v chrániče.*
 - *V silničním tělese ani v silničním pozemku nebudou umístěna žádná obslužná zařízení plynovodu.*
 - *V podélném souběhu s komunikací II/483 bude vedení umístěno v min. vzdálenosti 5,0 m od vnější hrany silničního tělesa (vnější hrana příkopu, horní hrana svahu apod.) ve smyslu § 11 zákona 13/97 Sb., v platném znění.*
 - *V rámci stavby nebude zřízeno provizorní napojení sjezdu na komunikaci II/483.*
 - *Protlak komunikace II/483 bude proveden v době od dubna do října kalendářního roku. Před zahájením protlaku komunikace II/483 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín záznam o předání staveniště. K ukončení stavby doloží zaměření skutečného provedení stavby (hloubka krytí pod niveletu vozovky a pode dno silniční příkopu – zakreslení do podélného profilu protlaku) a uzavře záznam o převzetí staveniště.*
 - *Umístění vedení v souběhu s komunikací II/483 bude před zahájením stavby vytyčeno a trasa odsouhlasena se SSMSK střediskem Nový Jičín do zahájení stavby.*
- *Souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení PS společnosti ČEPS, a.s. č.j. 25629/16/BRN, 1/2017/11330/Še ze dne 17.1.2017:
Souhlas se vydává na dobu určitou od 23.1.2017 do 23.1.2019.*
- *Stavba musí respektovat zákon č. 158/209 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2/00 Sb., a musí být provedena dle norem ČSN EN341-1 a ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN EN 50110-1, ČSN 73 6005, ČSN 332160, dotčené normy řady ČSN 33 2000, zákonů, vyhlášek, norem a právních předpisů souvisejících.*
 - *Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený prováděcí organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s ustanoveními zákona č. 185/2009 Sb.,*